

Démarches réglementaires pour un avitaillement GNL dans le Port de Toulon

Marine Maintenay
Ingénieur Projets Portuaires, CCI du Var



1^{er} avitaillement GNL réalisé le 4 mai 2021

Projet GNL FACILE,
DEMO DAY

Avitaillement truck to
truck en enceinte
portuaire

Exercice pour prouver la
faisabilité d'un
avitaillement GNL dans
le Port de Toulon



Démarches réglementaires

Station mobile de 55 m³ = 25 tonnes

ICPE 4718 Gaz inflammables liquéfiés < 35 tonnes : Régime déclaratif

ICPE 1414 Installation de remplissage ou de distribution de gaz : Régime déclaratif

→ Dossier de déclaration auprès de la DREAL

Etude de risques réalisée par SOFREGAZ

→ Validation de la Marine Nationale

→ Validation de la Capitainerie (demande de dérogation MD)

→ Mise ne place des mesures de sécurité sur le Port

A terme: Adapter le règlement portuaire

